

Ausstattungs- empfehlung



Führungshaus

Telefonanschlüsse	1x Telefonanschluss, mindestens DSL 50 Alternativ: entsprechende Nebenstellen der Stadtverwaltung
Nebenstellenanlage	3x Nebenstellen, vorbereitet für abgesetzten Betrieb im Führungsraum
Alarmdruck	Netzwerkdrucker, an die ILS Karlsruhe angebunden, für den Druck bzw. die Ausgabe von Führungshausdepeschen, idealerweise nicht der für die regulären Alarmdepeschen im Feuerwehrhaus genutzte Drucker
Funkgeräte	2x FRT (2x FuG 8b-1 als Rückfallebene)
Stromversorgung	Stromerzeuger mobil oder stationär mit Einspeisemöglichkeit in die Hausinstallation, nach Möglichkeit USV (Umsetzung der Empfehlungen für die Ersatzstromversorgung in Feuerwehrhäusern des RP Karlsruhe)
Bürokommunikation	Internetfähiger Computer Multifunktionsdrucker EDV-Ausstattung nach örtlichen Gegebenheiten

Feuerwehrhaus

Telefonanschlüsse	1x Telefonanschluss, mindestens DSL 50 Alternativ: entsprechende Nebenstellen der Stadtverwaltung
Alarmdruck	Netzwerkdrucker, an die ILS Karlsruhe angebunden, für den Druck bzw. die Ausgabe von Alarmdepeschen
Funkgeräte	1x FRT (1x FuG 8b-1 als Rückfallebene) mit Möglichkeit zum Notbetrieb durch Akku von mindestens 4 Stunden
Stromversorgung	Stromerzeuger mobil oder stationär mit Einspeisemöglichkeit in die Hausinstallation, nach Möglichkeit USV (Umsetzung der Empfehlungen für die Ersatzstromversorgung in Feuerwehrhäusern des RP Karlsruhe)